

Број: 05-879/2

Датум: 07.06.2024. год.

„МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ“
урбанистичко и просторно планирање
Трг Светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Предмет: Технички услови за израду урбанистичког пројекта

На основу вашег захтева наш број 05-879/1 од 06.06.2024. године везаног за издавање положаја инсталација водоводне и канализационе мреже за потребе реконструкције и изградње транспортног гасовода РГ-10 Панчево – Смедерево на деоници преласка преко реке Дунав између КО Ковин и КО Смедерево, блок – станице, пријемно – чистачког места и приступног пута, ЈКП Водовод наводи:

- да је на парцели 231/1 КО Смедерево (улица Шалиначка) изграђена водоводна мрежа ПЕØ250мм
- на предметној локацији није изграђена канализациона мрежа

Приликом пројектовања и извођења радова на делу укрштаја приступног пута и улице Шалиначке потребно је испоштовати следеће услове:

- Појас заштите око цевовода ВиК износи са сваке стране најмање 0.5 м. У овом појасу није дозвољено пројектовање објеката, постављање уређаја и вршења радњи које могу угрозити стабилност и нормално функционисање цевовода ВиК
- Сва укрштања осталих инсталација и ВиК предвидети управно и обележити на прописан начин и обрадити детаље у пројекту
- За све нејасноће и евентуално додатне информације можете се обратити техничком сектору ЈКП Водовод-а. Исто тако, ЈКП Водовод задржава право да услед нових сазнања допуни или прошири предметне услове
- Најмање 5(пет) дана пре почетка извођења радова неопходно је обратити се, писаним путем, ЈКП Водовод-у, ради вршења надзора при извођењу радова
- Приликом извођења радова у зони инсталација ЈКП Водовод неопходна је изразита обазривост и ручни ископ, како не би дошло до оштећења инсталација аутономног система водовода и канализације. У случају оштећења цевовода ВиК инвеститор или извођач радова је у обавези да надокнади насталу штету
- Уколико при извођењу радова пронађете цев која није учртана у приложеној ситуацији, неопходно је обавестити нас ради њене идентификације

Издати технички услови важе годину дана од дана издавања

Прилог: ситуација

Обрадила

Марија Матејић

Руководилац сектора техничко – развојних послова

Лидија Бруј, дипл. инг. грађ.

За ЈКП Водовод Смедерево

Стручни сарадник за инвестиције по
овлашћењу број 01-838/1 од 30.05.2024.



Саша Ботић, дипл. инг. грађ

