



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Мишљење

Број: 953-20153/24-1

Датум: 08-10-2024

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381-11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

"ЕЛЕКТРОИСТОК - ПРОЈЕКТНИ БИРО" д.о.о.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

БРОЈ

1281

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ДАТУМ

17.10.2024 год.

Дирекција за инвестиције

Центар за високонапонске водове

БЕОГРАД Сектор за припрему градње високонапонских водова

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД				
ПИСАРНИЦА: 204				
ПРИМЉЕНО: 15.10.2024				
Орг. јед.	Број	Арх. знак шифра	Прилог	Вредност
		73029		

11000-БЕОГРАД

ул. Кнеза Милоша бр. 11

На основу вашег захтева, број 310-00-UTD-031-44/2022-052 од 25.09.2024. године, наш број 953-20153 од 26.09.2024. године, за издавање мишљења на Урбанистички пројекат за увођење далековода 110kV бр. 1153 (ТС „Београд 7“ – ТС „Панчево 2“) у планирану трафостаницу 110/35/10 „Београд 46 (Збег)“, обавештавамо вас следеће:

ЈП „Путеви Србије“ је на основу вашег захтева издало услове за израду предметног урбанистичког пројекта, под бројем 953-13902/23-1 од 17.07.2023. године.

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије усвојила нову Уредбу о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, 87/2023 и 24/2024), у којој је државни пут IB реда број 13 прекатегорисан у државни пут IM реда број M6: Београд (петља Ковилово) – Панчево (веза са државним путем IB 10 и ПА 130).

Увидом у документацију урбанистичког пројекта констатујемо следеће:

- Графички и текстуални део плана кориговати и ускладити са напред наведеном новом категоријом државног пута а све у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и то:
Државни пут IM реда број M6: деоница број M6001/M6002, од чвора број M601 петља Ковилово код км 0+000 до чвора M602 Београд (штампарија) код км 12+235.
Потребно је написати стационажу државног пута на позицији укрштаја далековода са путем.
- У текстуалном делу урбанистичког пројекта потребно је навести да ће се испоштовати потребна удаљења стубова далековода, мерено од државног пута, и приликом пројектовања позиције носећих стубова а не само на позицији угаоно-затезних стубова далековода.

По имплементацији напред наведеног Урбанистички пројекат за увођење далековода 110kV бр. 1153 (ТС „Београд 7“ – ТС „Панчево 2“) у планирану трафостаницу 110/35/10 „Београд 46 (Збег)“, је могуће упутити у даљу процедуру дефинисану законском регулативом.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.простор.план. 011 /30-40-749
danijela.gojic@putevi-srbije.rs

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
РАЗВОЈ

Миодраг Поледица, маг.инж.саобр.

Обрадио:	
Данијела Гојић, дипл.простор.план.	
Контролисао:	
Вељко Бојовић, дипл.простор.план.	

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију