

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“  
Кнеза Милоша 27  
11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контакт центар: 3 606 606  
e-mail: info@bvkr.rs  
Датум: 30.11.2022



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАД

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 846

Факс: 3610 953

e-mail: ana.popovic@bvkr.rs

Архивски број: 72357/14-1/2342/22

ЗА: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
Булевар деспота Стефана 56  
11000 БЕОГРАД

**ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу  
Интерцептора- деоница 5**

У оквиру сарадње на изради услова водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу  
Интерцептора- деоница 5, извештавамо вас следеће:

На достављеној ситуацији у електронској форми уцртали смо Вам постојећу водоводну мрежу.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом пројекта припада I висинској  
зони.

Унутар граница предметног пројекта налазе се следећи цевоводи:

- В1ДЛ300 у улици Булевар деспота Стефана,
- В1Л200 пресеца трасу УП код Поенкареове улице,
- В1Ч1000 пресеца трасу УП ка Панчевачком мосту.

Ова деоница Интерцептора- деоница 5 је изграђена.

Предметно подручје обухваћено је ПДР простора између улица Булевар деспота Стефана (29. новембра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост“ (Сл. лист града Београда бр. 34/09) и ПДР за линијски парк- Београд, градске општине Стари град и Палилула (Сл. лист града Београда бр. 77/21).


Приликом извођења било каквих радова на Интерцептору, као и спајања деоница, водити рачуна да не дође до оштећења постојећих цевовода, а нарочито цевовода В1Ч1000 којим се снабдевају становници на левој обали Дунава.

Приликом спајања деонице 5 са деоницом 6, водити рачуна о траси измештања цевовода Ø300 предвиђеног горе наведеним ПДР простора између улица Булевар деспота Стефана (29. новембра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост“.

Пројектну документацију у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.

С поштовањем,

Обрадио:

  
Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

Руководилац Службе за развој:

  
Ана Поповић Милијић, дипл.инг.грађ.

Директор Сектора за развој и пројектовање

  
Душан Гђидић, дипл.инг.грађ

ЗА 13200000 001/08