

# Извод из Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско – културног садржаја ма подручију „Парка пријатељства“- Ушће, градске општине Нови Београд и Земун

(УП Интерцептор – деоница 1)

## ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

### Постојеће инфраструктурне површине

Осим подземних траса инфраструктурних водова у граници Плана се налазе и локација канализационе црпне станице употребљених вода „Ушће“ (к.п. 1033/1, 1033/2 К.о. Нови Београд и део 1026/1 К.о. Нови Београд), као и објекти везани за водоснабдевање - два рени бунара (целе к.п. 1035, 1044/1, 1044/2 К.о. Нови Београд и делови 1043/1 и 1026/1 К.о. Нови Београд) и два цеваста бунара и једна базна станица непосредно уз рени бунар. Важан инфрасруктурни објекат представља постојећи насип и обалоутврда за одбрану од високих вода.

## ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Планиране површине јавне намене су:

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:


- парк (означене као ЗП1)

ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ:

- канализационо - црпне станице (означене као КЦС „Ушће“ и КЦС „Ушће-нова“)

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

приобално земљиште - зелене површине у приобаљу (означене као ЗП6)



## ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА. ОБЛЕКТИ И ПОВРШИНЕ

### 3.5.3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр. 5, „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р1:1000)

Канализација предметног подручја припада централном систему београдске канализације и то делу који са каналише по сепарационом систему одвођења атмосферских и употребљених вода.

На предметном подручју, у зеленој површини, на потезу паралелним са Булеваром Николе Тесле и улицом Ушће, постоје два колектора за прикупљање употребљених вода и то:

- стари колектор употребљених вода Карађорђев трг - КЦС „Ушће“ димензија ФБ90/135-И0/165 ст који је већ искоришћеног капацитета;
- нови колектор употребљених вода Карађорђев трг - КЦС „Ушће“ димензија ФБ200/175 ст који је у функцији низводно од места укључења гравитационог колектора 0700 тт из КЦС „1 нова-нова“ у њега.

Овим колекторима употребљене воде се одводе до главног реципијента за употребљене воде КЦС „Ушће“.

У оквиру граница предметног Плана налазе се одводници атмосферских вода у Дунав од КЦС „1-Нова Нова“, димензија 0900 тт и 01000 тт, као и од КЦС „Блок 13“, димензија 01500 тт са изливом у реку Дунав.

Услед недовољног капацитета постојеће КЦС „Ушће“, планира се изградња нове КЦС „Ушће-нова“ у Блоку 15 на Новом Београду, са потисним цевоводом испод Саве (2х1000 тт) до почетне деонице интерцептора, којим ће се употребљене воде даље евакуисати до ППОВ „Велико Село“.

Такође, за потребе изградње у Блоку 12, планирано је измештање КЦС „1 стара“, КЦС „1 нова“ и КЦС „1 нова-нова“ на нову локацију планирану ПДР-ом дела блока 12, градска општина Нови Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 98/17), а у оквиру урбанистичког блока 10 (КЦС „1“), са доводним и одводним колекторима. Постојећа три објекта биће обједињена у оквиру једне двојне КЦС, на локацији Блока 10. Тачан положај доводних колектора биће одређен пројектном документацијом.

За безбедно одвођење употребљених вода потребно је изградити КЦС „Ушће-нова“.

