

ИЗВОД из ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА
(„Службени лист града Београда“ бр. 77/21)

(УП Интерцептор – деоница 2)

3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

За планирану КЦС "Пристаниште" (ван границе Плана) је урађен План детаљне регулације за изградњу канализационе црпне станице пристаниште ("Службени лист града Београда", бр.23/04). КЦС "Пристаниште" је планирана да фекалне воде потискује у планирани колектор Интерцептор, а кишне воде у планирани кишни колектор димензија 300/450cm који је у постојећем стању општи а након изградње Интерцептора ће бити кишни. Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула („Службени лист града Београда“ бр.70/12 и 103/19), је промењена траса потисног цевовода димензија Ø500mm у једном делу у складу са планираном саобраћајном мрежом и та траса је прузета у овом Плану.



