



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАД Сектор

Сектор за развој

ПРИМЉЕНО: 24 MAR 2022

Org. jeda.	Broj	LOP
35	- 322	22 /

Урбанистички завод Београда
Булевар деспота Стефана бр. 56
Београд
11108 Београд-Стари град
ПАК: 101605

Ваш број: _____

Наш број: 06-07 11/787 1/1

Датум:

PH 294/22

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Интерцептора-деоница

Поштовани,

У вези Вашег захтева за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Интерцептора-деоница 2, обавештавамо Вас да у обухвату предметног Урбанистичког пројекта, не постоји изграђена гасна мрежа или објекти у надлежности ЈП "Србијагас", сходно томе ЈП „Србијагас“ нема посебних услова са становишта прописане заштите изграђене гасоводне мреже.

На делу предметне локације као стечена урбанистичка обавеза предвиђена је изградња:

- дистрибутивног гасовода од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 16 bar - Планом детаљне регулације за изградњу гасовода од Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН „Београд на води“.

Потребно је при изради Плана поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, а у складу са:

- Правилником о условима за несметану и безбедnu дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 086/2015),
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста).

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода од је 3 m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar:

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP ≤ 16 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до шахтова и канала.	0,20	0,30

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

С поштовањем,

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР

Владимир Љикић, дипл.инж.маш.



JP "SRBIJAGAS"

21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69
PIB: 104056656, MB: 20084600

Račun broj: 602446/22

Mesto izdavanja: Beograd

Datum izdavanja: 23.03.2022

Datum dospeća: 06.04.2022

Datum prometa: 23.03.2022

300309

URBANISTICKI ZAVOD BEOGRAD JUP

Bulevar Despota Stefana 56

11108 Beograd 12

PAK: 101605

PIB: 100037991 MB: 17239139

Šifra za knjiženje: EP300309

Na osnovu: zahteva 06-07-11/787-1/07.03.2022

Radni nalog: RN294/22/18.03.2022

I	Opis	Iznos	PDV%	PDV	Iznos sa PDV
1	Uslovi za izradu urbanističkog projekta za izgradnju Interceptora-deonica 1, prolaz ispod reke Save	6,252.21	20.00%	1,250.44	7,502.65
	Ukupno	6,252.21		1,250.44	7,502.65

Rok za izmirenje računa je 06.04.2022.

Uplatu izvršiti u korist JP Srbijagas, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69
na tekući račun 105-2170016-39, poziv na broj 602446/22,
svrha uplate : Uslovi.

Reklamacije i informacije: 011/3539-325

Račun važi bez pečata i potpisa.

Sastavio:

S.D.

Kontrolisao:

M.L.

Centar za poreze:

D.J.

Odobrio:

M.Z.



LEGENDA:

— Planirani distributivni gasovod
od celicnih cevi MOP 16 bar-a

- - - Granica UP

OBRADA: Marija Mihailovic

DATUM: 17.03.2022. g.

RAZMERA: 1:2500