



Наш број: 2541200-Д.09.27-484568/1-24

Ваш број: 2146/24 од 09.10.2024.год.

Чачак, 29.08.2025.год.

„Шидпројект“ д.о.о.

Кнеза Милоша 2

22240 Шид

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Пункта за одржавање државних путева I и II реда, у зони петље „Паковраће“, на км 0+717.00 саобраћајне деонице 2085 (веза државног пута IA реда број 2 и државног пута IB реда број 23) на к.п. КО Паковраће, Општина Чачак

Поводом Вашег захтева, наш број 2541200-Д.09.27-484568/1-24, у којем тражите услове за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу Пункта за одржавање државних путева I и II реда, у зони петље „Паковраће“, на км 0+717.00 саобраћајне деонице 2085 (веза државног пута IA реда број 2 и државног пута IB реда број 23) на к.п. КО Паковраће, Општина Чачак обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

Преко предмтних парцела, према расположивој документацији не постоје надземни електроенергетски водови. У непосредној близини претходно поменутих парцела налазе се подземни водови, и то:

- 35kV кабловски вод који напаја ТС 35/10 kV/kV „Паковраће“;
- 10kV кабловски вод ТС 35/10 kV/kV „Паковраће“ - ТС 10/0.4 kV/kV „Ружића брдо“ (12600);
- 10kV кабловски вод ТС 35/10 kV/kV „Паковраће“ - ТС 10/0.4 kV/kV „Паковраће 1“ (12216).

У односу на претходно поменуте електроенергетске објекте издајемо следеће услове.

- Да се пре почетка радова достави пројектно техничка документација ради детаљног уцртавања и усаглашавања са постојећим електроенергетским 10 kV подземним водовима;
- Да се пре почетка радова у близини 10 kV подземних електроенергетских каблова затражи од Електродистрибуције Чачак, идентификација и тачно обележавање истих;
- Да се ископ и затрпавање у близини електроенергетских инсталација наведених у предходној тачки врши искључиво ручно и под надзором Електродистрибуције Чачак;
- Да извођач радова сноси све трошкове евентуалног оштећења електроенергетских инсталација (водови) која су настала непажњом извођача радова и непоштовањем ових услова;
- Није дозвољена градња објеката у површини дуж трасе подземних електроенергетских кабловских водова у ширини од по 1m са обе стране кабловског вода.
- Није дозвољена градња на земљишту 3 m од спољног зида МБТС 10/0,42 kV/kV због постојања заштитног уземљивача поменуте трафостанице;
- Трафостаница увек мора бити доступна специјализованим екипама и возилима за потребу

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

редовног одржавања или евентуалне интервенције услед хаварије на истој.

У процесу добијања локацијских услова за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката на предметној локацији, Електродистрибуција Чачак ће издати услове за пројектовање и прикључење (УПП) у зависности од потребне ангазоване снаге и броја мерних уређаја.

Прилог: Скица са оквирно уцртаним постојећим ЕЕ објектима на делу КО Паковраће где ће се изводити предметни радови.

Прилог:

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници



Директор огранка

Мр Стојан Васовић, дипл.инж.ел.