



ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА

Петра Драпшина 21; 11306 Гроцка Тел./факс: (011) 8500-885 Е-mail: vodovod@gronet.rs
Пиб: 103222777 Матични број: 17536320 Жиро рачун: 205-69514-96 (Комерцијална банка)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ГРОЦКА“

БР. 2418
16.03.2025 год.
ГРОЦКА, Петра Драпшина 21

KATADUZO

Majora Aleksandra Miđića 2/1
11000 Beograd

ПРЕДМЕТ: Услови у поступку израде урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр 1760/2 КО Ритопек

Поштовани, на основу Вашег захтева Наш бр 2250 од 22.08.2025. године, а везано за издавање услова у поступку израде урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели број 1760/2 КО Ритопек, обавештавамо Вас да на наведеној локацији, на катастарској парцели бр. 1760/3 КО Ритопек постоји водоводна ПЕ цев пречника 110 mm чије је одржавање у надлежности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“. На основу горе наведеног у могућности смо да за новопланирани објекат одобримо максималан прикључак пречника $\varnothing 90$ mm, са везом за хидрантску мрежу са водомером 3" и везом за санитарну воду максималног пречника 6/4".

Свака засебна целина мора поседовати и засебно читавање утрошка воде, па у водоводном склоништу потребно испројектовати мерни уређај за сваку јединицу.

Водоводно склониште лоцирати на кп 1760/2 КО Ритопек уз границу парцеле до кп. 1760/3 и 1760/4 на удаљености не већој од 6 метара.

На наведеној локацији не постоји канализациона мрежа, чије је одржавање у надлежности у надлежности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“, па самим тим не постоје услови за прикључење.

За евентуална појашњења можете се обратити на телефон 011/8500-885, лок 106, радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

С` поштовањем.

Техничка служба

Милићевић Светлана

У Гроцкој,
15.09.2025 год.

Ј.П. „Водовод и канализација“

Гроцка

ДИРЕКТОР

М.Сц. Драгана Вујанић

