СРБИЈАГАС

Сектор за развој

Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Булевар краља Александра бр. 73/II

11120 Београд-Палилула

ПАК:135505

Ваш број: _____

Наш број: 06-01-1275/1

Датум: 27-05-2026

РН 738/26

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за регулацију корита Раковачког потока уз трасу коридора аутопута Е-761, деоница Појате-прељина, на подручју КО Макрешане, град Крушевац

Поштовани,

У вези Вашег захтева за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за регулацију корита Раковачког потока уз трасу коридора аутопута Е-761, деоница Појате-прељина, на подручју КО Макрешане, град Крушевац, обавештавамо Вас да у обухвату предметног Урбанистичког пројекта, не постоји изграђена гасна мрежа или објекти у надлежности ЈП "Србијагас', сходно томе ЈП „Србијагас“ нема посебних услова са становишта прописане заштите изграђене гасоводне мреже.

Напомена:Како је на предметној локацији изграђен и у функцији транспортни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 50 bar, пречника Ø 273 mm, РГ 09-04, деоница ГРЧ Појате-ГМРС Крушевац, потребно је прибавити услове за израду урбанистичког пројекта од предузећа Транспортгас Србија д.о.о , Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР

ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
Примљено 02.6.26. Број 178/7 Прилог

Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.

11070 Нови Београд , Аутопут бр.11, Тел. 011/2672 033 Факс. 011/712 9250