„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 02-02-3/396

16.07.2026. год.

Транспортгас Србија

РЈ Транспорт Београд

Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Булевар краља Александра 73/II
Београд 11000
Србија

Наш број: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис број 02-01/679 од 09.06.2026 год. од Институт за архитектуру и урбанизам Србије.

На основу захтева од 12.06.2026 год., од обађивача Институт за архитектуру и урбанизам Србије и Хидропројект саобраћај ХПС из Београда, за инвеститора Коридори Србије д.о.о. , који је заведен у „Транспотггас Србији“ доо под бр. 02-02-3/335 од 12.06.2026., за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта и техничке документације за регулацију корита Раковачког потока уз трасу коридора аутопута Е-761,деоница Појате –Прељина ,на подручју КО Макрешане ,град Крушевац, обавештавамо Вас:

Увидом у достављену документацију , утврђено је да се у обухвату предметне зоне овог захтева налази разводни гасовод. **РГ 09-04 пречника 273,1 mm ГРЧ Појате –ГРЧ Крушевац МОР 50 .** Пројектовано корито Раковачког потока је у **колизији** са разводним гасоводом **РГ 09-04 . Према достављеном решењу , дно корита Раковачког потока је пројектовано на дубини од 1,20 м, док се гасовод на тој позицији налази на дубини од око 1м .**
Трасе гасовода и положај су информативног карактера и за израду плана користити званичне и ажурне податке о висинском и ситуационом положају изведених инсталација „Транспортгас Србија“ д.о.о. из надлежног катастра и катастра подземних водова. Због могућег одступања података из катастра подземних водова од стања на терену, пре израде плана и извођењу радова неопходно је извршити пробне ископе ("шлицовања") ради утврђивања тачног положаја гасовода.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, у складу са:

–Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/2013, 87/2015) и
–Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Транспортни гасоводи од челичних цеви МОР 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник 150 < DN ≤ 500 mm износи 12 m (6 m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода.

У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са

Транспортгас Србија

Транспортгас Србија, Булевар Ослобођења 5, 21000 Нови Сад, Србија. ПИБ: 109127075, ЖР: 160-438648-34 Банка Интеза. Шифра делатности 4950, Матични број: 21129542

темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је:

ШИРИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЈАСА	ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)	ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 150	10	10
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12	15
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15	30
Пречник гасовода изнад DN 1000	20	50

Укрштање гасовода и водотока

Према члану 35. Правилника:

1. Угао укрштања гасовода са водотоком по правилу мора износити 90°;
2. Технички оправдано угао може бити смањен, али не мање од 60°;

Према члану 29. Правилника, пројектни фактор за гасоводе који пролазе испод река и канала износи:

- за класе локације I, II и III: **f = 0,5**.

Минимална дубина укопавања постојећег гасовода у зони регулације корита

Према члану 37. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/2013, 87/2015 и 49/2025), минимална дубина горње ивице гасовода у случају укрштања, са:

- регулисаним коритом водотока износи 1,0 m до дна регулисаног корита водотока;
- нерегулисаним коритом водотока износи 1,5 m до дна нерегулисаног корита водотока.

Није дозвољено пројектовати регулацију корита на начин којим би се смањила постојећа дубина укопавања гасовода или угрозила његова механичка заштита, стабилност трасе и заштита од ерозионих утицаја.

У складу са горе наведеним треба предвидети измештање гасовода и у складу са тим кориговати границе урбанистичког пројекта ,уколико се за потребе измештања то покаже неопходним.

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

Обрадио: Бојана Винчић Ђуровић мас.инж.

Бојана Винчић Ђуровић

РЈ транспорт Београд
Руководилац РЈ Београд

Драган Икодиновић, дипл.маш.инж.

ДОО ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Нови Сад

Транспортгас Србија

Транспортгас Србија, Булевар Ослобођења 5, 21000 Нови Сад, Србија, ПИБ:109127075, ЖР: 160-428648-34 Банка Интеза. Шифра делатности 4950. Матични број: 21129542