ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195

AAAE0577863144046

а/а
подкласа 21
трајно

ПР-ЕНГ-01.16б/03
8/95

„РКОП“ д.о.о. БЕОГРАД
ул. ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр.125
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД

Наш број: 2581200.Д.09.11-379088/1

Ваш број:

Крушевац , 21.09.2026.год.

ПРЕДМЕТ: **Услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус**
Инвеститор: „РКОП“ доо , ул. Ђорђа Станојевића бр.12, Београд-Нови Београд

Поводом Вашег захтева број **2581200.Д.09.11-379088/1 од 08.09.2026.год.** у којем тражите услове за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове :

На датој локацији где се планира ИЗГРАДЊА објекта апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус обавештавамо вас да, НЕ ПОСТОЈЕ електроенергетски објекти који су власништво „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац али у близини (поред К.П. бр.3531/1 К.О. Крива Река) постоје и то:

- Подземни кабловски вод 10кV:ТС 35/10kV „Брзеће“ – ТС 10/0,4kV „Сребрнац 5“.
- Подземни кабловски вод 10кV:ТС 10/0,4kV „Сребрнац 5“– ТС 10/0,4kV „Хотел-Сребрнац“.

За потребе прикључења новог планираног апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус неопходно је предвидети изградњу одговарајућег броја трафостаница ТС 10/0,4 kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x1000kVA (најмање 4ком.) или 2x1000kVA (најмање 2ком.) или сличног, одговарајућег капацитета за потребу локације на којој се гради објекат. За ТС 10/0,4kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x1000kVA потребно је обезбедити простор (димензија најмање 4,5mx5,5m) X4 а за ТС 10/0,4 кV типа МБТС или сличног, капацитета 2x1000kVA потребно је обезбедити простор (димензија најмање 7,5mx6,5m) X2 одговарајуће инсталисане снаге из које ће се напајати апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус и обезбедити коридор за потребе изградње нових 10kV напојних водова **од будуће ТС 35/10 kV „Јарам“** до будућих ТС 10/0,4 kV, као и 10kV водова између истих из којих ће се напајати предметни **ОБЈЕКАТ** апартман-хотела снаге 3,76 MW на к.п. 3530/3 КО Крива Река, општина Брус.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаницама теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење нисконапонских и средњенапонских каблова без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова (10kV и 1kV) предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV и траса 1kV водова за напајање објеката.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

(Инвеститор је у захтеву за услове нагласио да планира једновремену снагу од 3,76 MW)

Ближе услове за пројектовање и прикључење објеката, као и подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу Огранак Електродистрибуција Крушевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури

С поштовањем,

М.П.

Директор огранка

Саша Ћирић дипл. ек.

Доставити :
1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инве/стиције
4. Архиви